
	<b>FORTUM NETWORK PŁOCK Sp. z o.o.</b>	Nr ewidencyjny: 255/TE/2023
	Załącznik nr 1	Strona/Stron 12/14

### KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		19.10.2023	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Ograniczenie strat w sieciach ciepłowniczych.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Planowana inwestycja obejmowała wymianę tradycyjnych rurociągów na rurociągi preizolowane		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	FORTUM NETWORK PŁOCK Sp. z o.o. ul. ANTONIEGO SŁONIMSKIEGO, nr 1A 50-304 WROCLAW NIP: 8952097057		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	30.09.2023	30	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	518,6	GJ/rok	12,387 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	570,5	GJ/rok	13,626 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	GJ/rok	- toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	GJ/rok	- toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Agata Tabacka		
Nr telefonu:	506-703-730		
Podpis:			

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.